

---

---

УРОВНEMЕРНАЯ  
КОЛОНКА

ПАСПОРТ

АЗ 300.230.00.00 ПС

ТУ 4214-017-48038503-2009

## 1 Основные сведения

Уровнемерные колонки с рабочим давлением воды до 2,5 МПа, предназначены для установки на них датчиков уровня воды и манометра.

## 2 Технические данные

Технические данные изделия приведены в таблице

Таблица 1-Технические данные

Температура рабочей среды, не более, °С	250
Давление среды, не более, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	2,5 (25)
Пространственное положение	вертикальное
Присоединительный размер L, мм	
Габаритный размер L <sub>1</sub> , мм	
Масса колонки, кг	

Колонка представляет собой двухкамерный сосуд (рисунок 1). Постоянный уровень воды в основной камере и переменный – во внутренней камере – обеспечивают передачу давлений, измеряемых дифманометром. Для присоединения дифманометра на штуцерах поз.7 нанесен знак "+" на основной камере и знак "-" на внутренней камере.

Основная камера сообщается с паровым пространством барабана, пар конденсируется и заполняет основную камеру до верхнего среза внутренней камеры. Олишки конденсата переливаются во внутреннюю камеру, тем самым поддерживается постоянный уровень в основной камере. Внутренняя камера сообщается с водяным объемом барабана и уровень воды в ней по закону сообщающихся сосудов соответствует уровню воды в барабане.

Колонка выпускается трех присоединительных размеров L (рисунок 1): 400, 630, 1000. В конструкции колонки предусмотрено три (*исполнение 1*) или четыре (*исполнение 2*) резьбовых отверстия M20x1,5 (рисунок 1) в верхнем донышке для установки датчиков уровня электродного типа.

Пример условного обозначения уровнемерной колонки исполнения 2 присоединительного размера 630 мм при заказе и в документации другой продукции при поставке на внутренний рынок:

- в экспортном исполнении для поставки в страны с умеренным климатом:

Колонка УК-2-630 ЧЗ ТЧ 4214-017-48038503-2009

- то же для поставки в страны с тропическим климатом:

Колонка ЧК-2-630 Т3 ТУ 4214-017-48038503-2009




Рисунок 1 – Устройство колонки

1-труба сифонная (для установки манометра); 2-донышко верхнее; 3-фланец; 4-камера внутренняя; 5-камера основная; 6-донышко нижнее; 7-штицлер; 8-затыка накидной; 9-прокладка; 10-ниппель.

## 3 Комплексность

- колонка ..... 1 шт.
- паспорт ..... 1 шт.
- гайка накидная ..... 2 шт.
- прокладка ..... 4 шт.
- ниппель ..... 2 шт.
- винт М6x10 ..... 1 шт.
- шайба 6 ..... 2 шт.
- пробка с прокладкой (для исполнения 1) ..... 1 шт.
- фланец ответный по доп. заказу ..... 2 шт.

## **4 Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие колонок требованиям технических условий и настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа.

Условия транспортирования и хранения должны обеспечивать сохранность колонки, предохранять ее от коррозии, загрязнения, механических повреждений и деформации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию колонки, не отраженные в настоящем паспорте, не ухудшающие характеристики колонки.

## **5 Сведения о рекламациях**

Рекламации, предъявляемые изготовителю, должны быть составлены с привлечением сторонних организаций, имеющих лицензию на монтаж.

## **6 Свидетельство о приемке**

Чтвртномерная колонка ЧК-\_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_ изготовлена в полном соответствии с ТУ 4214-017-48038503-2009, испытана приовым давлением 31 МПа (31 кгс/см<sup>2</sup>), признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления\_\_\_\_\_

Начальник ОТК\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

М.П.